

Зарегистрирована:

Отделом ГПН Кумёнского район
Главного управления МЧС России по Кировской области

(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора)

«__11__» ноября 2013г.

Регистрационный № 33220820-ГО-154

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципальное казенное

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звоночек» п. Вичевщина
Куменского района Кировской области

(Указывается организационно – правовая форма юридического лица, функциональное
назначение и

(детское дошкольное учреждение (Ф 1.1)) МКДОУ д/с «Звоночек» п. Вичевщина
сокращенное наименование (в случае, если имеется) в том числе фирменное наименование
объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица 1024300835833

Идентификационный номер налогоплательщика 4314003666

Место нахождения объекта защиты 613411, Кировская область, Кумёнский
район, п. Вичёвщина, ул. Октябрьская, 20
(Указывается адрес фактического мест нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица
613411, Кировская область, Кумёнский район п. Вичевщина ул.
Октябрьская дом 20, электронного адреса нет.

| № п/п | Наименование раздела |
|----------|---|
| 1 | 2 |
| I | <u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u> |
| | Расчет пожарного риска не проводился. |
| | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указывается расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс |
| | выполняемых инженерно – технических и организационных мероприятий для обеспечения |
| | допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II | <u>Оценка возможного ущерба имущества третьих лиц от пожара</u> |
| | 00 рублей 00 копеек. |
| | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| III | <u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u> |
| | Год постройки 1990. |
| | (В разделе указывается выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности). |

для конкретного объекта защиты

п. 2.9 Облицовка поверхностей конструкций в коридорах, в лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе не соответствует.

п. 4.5 Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.

6.18* Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

п. 6.22 Пути эвакуации освещены.

п.6.25* На путях эвакуации отделочные материалы не соответствуют.

п. 7.12* Огнезащитное покрытие (пропитка) горючих конструкций чердачного помещения соответствуют требованиям.

п. 8.4* Выходы на чердак из лестничных клеток предусмотрены через люки размерами 0,62x0,82 м, что не менее требуемого 0,6x0,8 м

СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

п. 3.10 Здание детского сада оборудовано внутренним противопожарным водопроводом из расчета 1 струя на внутреннее пожаротушений с расходом воды 2,5 л/с.

п. 4.22 Внутренние пожарные краны размещены вблизи выходов в лестничных клетках и коридорах.

п. 4.23 Пожарные краны размещаются в шкафчиках.

п. 4.24 Пожарный кран снабжен пожарным рукавом 20 м и пожарным стволом.

СНиП II-33-75* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

п. 3.12 Система отопления - водяное с радиаторами.

п. 3.33 В качестве теплоносителя предусмотрена вода с температурой не более 150 градусов.

п. 4.138 Вентиляционное оборудование размещено в изолированном помещении.

п. 4.170 Воздуховоды и коллекторы системы вентиляции выполнены из негорючего материала.

п. 4.1.74 Места пересечения воздуховодами противопожарных перегородок, стен, перекрытий заделаны негорючими материалами с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых конструкций.

СНиП II-60-75* «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов»

п. 5.23 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями соответствуют данным таблицы 10 данного СНиП. Расстояние до остальных зданий и сооружений более 30 м.

п. 6.4 Детский сад расположен на обособленном земельном участке. Расстояние от границ земельного участка до стен жилых домов не менее 10 м.

п. 9.56 Предусмотрен круговой проезд.

СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения»

п. 1.2 Детский сад на 8 групп, вместимостью 190 детей.

п. 2.19 Земельный участок детского сада имеет ограждение по периметру.

п. 3.1 Здание детского сада 2 –х этажное.

п. 3.17 Ширина дверей эвакуационных выходов из детского сада более 0,9 м.

п. 3.18 Ширина лестничного марша в здании детского сада более 1,05 м.

п. 3.19 Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения до выхода наружу или на лестничную площадку менее 20 м.

п. 3.21 Наружные пожарные лестницы имеют ширину более 0,7 м., и ширину ступеней более 0,2 м

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий МКДОУ О.В.Иглина
(должность, фамилия, инициалы)

«08» ноября 2013 г.



[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper. It appears to contain information about the school's location and contact details.]

